



T.C
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0860-T

AB-0860-T

2026-1969-3

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.07.2026 / 320543164
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.07.2026 / 07:58
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	08.07.2026 / 12:46
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1969 - 3 / 5444663031
CSBYS No	I-202607070097
Rapor Sayfa Sayısı	4

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Gülagaç İlçesi Demirci Belediyesi Aile Sagligi Merkezi/GÜLAĞAÇ/AKSARAY			
Numune İzleme Noktası	Demirci Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat-7 İçme - Kullanma Suları Rutin Denetim İzlemesi (Ek1/b) Kimyasal Analiz (Pestisitler, PAH, Uçucu organikler, Monomer bileşikler hariç, THM		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	08.07.2026 - 12:48	Denetim İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETSİZ	1 x 3 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	02
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DEMİRCİ BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.07.2026 08:39		14.07.2026 14:33	
Raporlama Tarihi	16.07.2026			

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	1	10	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-1:2024, 17294-2:2023	0.01	1	0,348
*Nikel	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	20	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	50	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5	10	8,643
*Bakır	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.01	2	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	10	200	Tespit Edilemedi

P.11-FR.01/Rev.03-21.08.2024

Rapor Baskı Tarihi : 16.07.2026

1/4

Sakarya Mahallesi Kamera Sokak No / 9 42070 Selçuklu Konya Tel : Su Numune Kabul (0332) 310 49 88 e-mail : konya.hsl@saglik.gov.tr-

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d399675f-8e90-483a-a400-36e44d579476 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0860-T

2026-1969-3

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.07.2026 / 320543164
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.07.2026 / 07:58
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	08.07.2026 / 12:46
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1969 - 3 / 5444663031
CSBYS No	I-202607070097
Rapor Sayfa Sayısı	4

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Civa	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	1	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	5	200	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5	10	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5	5	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5	10	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.7	5	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	50	40,5
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.09	0.5	Tespit Edilemedi
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.08	1.5	Tespit Edilemedi
Serbest Siyanür	µg/L	Spektrofotometrik	2	50	Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 8260D:2018	0.78		Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 8260D:2018	0.52		Tespit Edilemedi
*Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 8260D:2018		100	Tespit Edilemedi
*Kloroform	µg/L	EPA 8260D:2018	0.66		Tespit Edilemedi
*Dibromodiklorometan	µg/L	EPA 8260D:2018	0.61		Tespit Edilemedi



T.C
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0860-T

2026-1969-3

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.07.2026 / 320543164
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.07.2026 / 07:58
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	08.07.2026 / 12:46
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1969 - 3 / 5444663031
CSBYS No	I-202607070097
Rapor Sayfa Sayısı	4

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir -Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Müşteri Bilgilendirme Talimatında belirtilen Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. -Deney sonuçları ile ilgili uygunluk beyanı verildiğinde, ölçüm belirsizliği değeri "Paylaşılan Risk Kuralına" göre değerlendirilir ve sonuçlar ölçüm belirsizliği değerlendirilmeden olduğu gibi raporlanır. -Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. -Belirtilen ölçüm belirsizliği % cinsinden yazılmıştır.Müşterinin istemesi halinde ölçüm belirsizliği analistler tarafından hesaplanarak sonuç girilir. -Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2,%95) ilgili parametre için bulunan sonuç: Ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise "Uygun Değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "Uygun" olarak değerlendirilir. -Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. -Numune müşteri tarafından sağlanmış olup ölçüm belirsizliğine numune almadan kaynaklanan belirsizlik dâhil edilmemiştir. -Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın izni olmadan çoğaltılamaz. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. -Numuneye ait bilgiler ya da saha ölçüm verileri müşteri tarafından sağlanmış olup bilgilerin doğruluğu laboratuvarımızın sorumluluğunda değildir -Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. -Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK'tan AB-0860-T ile 'TS EN ISO 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardına' göre akredite edilmiştir. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı anlaşma, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır -* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. -TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. -kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) -22C ve 37C deki koloni sayımı için izin verilen maksimum sınır değer olmayıp rehber değeridir.

Enstrümantal Analizler

Birim Sorumlusu

MEHMET AKÇAKALE

Kimyager

16.07.2026

Enstrümantal Laboratuvarı 1

Birim Sorumlusu

MEHMET AKÇAKALE

Kimyager

16.07.2026

Enstrümantal Laboratuvarı 2

Birim Sorumlusu

MEHMET AKÇAKALE

Kimyager

16.07.2026



T.C
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0860-T

2026-1969-3

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	07.07.2026 / 320543164
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.07.2026 / 07:58
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	08.07.2026 / 12:46
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1969 - 3 / 5444663031
CSBYS No	I-202607070097
Rapor Sayfa Sayısı	4

Klinik Dışı Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEHMET AKÇAKALE

Kimyager

16.07.2026

Laboratuvar Sorumlusu

Uzm. Dr. BÜLENT AYDINBELGE

Biyokimya Uzmanı

16.07.2026